


認定書

国住指第 2398 号
平成 15 年 10 月 31 日

ホクシン株式会社
代表取締役社長 平良秀男 様

国土交通大臣 石原 伸晃



下記の構造方法又は建築材料については、建築基準法第 68 条の 26 第 1 項(同法第 88 条第 1 項の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき、施行令第 46 条第 4 項表一の(八)の規定に適合するものであることを認める。

記

1. 認定番号
FRM-0065
2. 認定をした構造方法又は建築材料の名称
くぎピッチ@10 cmミディアムデンシティファイバーボード直張り木造軸組耐力壁
3. 認定をした構造方法又は建築材料の内容
4.0 の倍率を有する軸組と同等以上の耐力を有する軸組別添の通り